Vereidigte Dolmetscherin für die deutsche Sprache
Dipl. Dolm. Wiesława Sidorowicz
77-100 Bytów
ul. Ogrodowa 10

DIE ÜBERSETZUNG AUS DEM POLNISCHEN

Institut für Bautechnik

Wissenschaftliche Forschung / Entwicklung / Zertifizierte Labore

Notifizierte Einheit Nr. 1488/ Mitglied von EOTA / Zertifizierte QM-Systeme ISO 90001, ISO 27001

Institut für Wärmephysik, Akustik und die Umwelt
ul. Ksawerów 21, 02-656 Warszawa
Tel. 22 5664 133; fizyka@itb.pl
Labor für Wärmephysik
Tel. 22 5664 269; fizyka@itb.pl
Labor für Energiee und Umwelt
Tel. 22 5664 272, fizyka-srodowisko@itb.pl
Labor für Akustik
Tel. 22 5664 269; akustyka@itb.pl
Niederlassung in Katowice
Al. W. Korfantego 191, 40-153 Katowice
Tel. 32 7302 925, akustyka@itb.pl

Warszawa, den 26.10.2017

DRUTEX Aktiengesellschaft
ul. Lęborska 31
77-100 Bytów, Polen

Unser Zeichen

Bei der Korespondenz bitte stets angeben:
NZF-05330R:07/JA/17

Betrifft: LZF00-02112/17/Z00NZF

Gegenstand der Forschung: Jalousiekasten 215mm – I5

Ergebnisse der Forschung: Wärmeübergangskoeffizient von Jalousiekasten 215mm – I5 vom Ausmass (H x T) 215 x 240 dargestellt auf der Zeichnung Nr. 1, berechnet nach PN-EN 10077-2:2012 beträgt:

$$U_{sb} = 0{,}84\ (m^2 \cdot K/W)$$

Quellenunterlage: LZF00-02112/17/Z00NZF



Stempel: Leiter des Instituts für Wärmephysik,
Akustik und die Umwelt –
Dr. Barbara Pietruszka
/-/ unleserliche Unterschrift

XXXX